



GABINETE DO GOVERNADOR  
CASA MILITAR  
DIRETORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
CENTRO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL



## CODEC

### RELATÓRIO DE SERVIÇO – VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO ODORIZADOR - TIJUCAS

O CODEC tomou conhecimento que por volta das 20:00 horas do dia 09/Jun/2000, na SC-411, saída do município de Tijucas – SC, sentido Canelinha – SC, que a tubulação de gás natural, que alimenta a empresa do Grupo Porto Belo (Cerâmica Porto Belo) situada a beira da Br 101 no município de Tijucas – SC, tubulação esta pertencente a **SC-GÁS FLORIANÓPOLIS**, houve um vazamento de aproximadamente 45 minutos de **ar comprimido odorizador** (das 20:00h às 20:45h), conforme informação do Sr Nelson Carvalho, engenheiro da empreiteira **Azevedo Travassos Construtora**, que executou a obra. O Corpo de Bombeiros de Tijucas já se encontrava no local, sendo que fez o isolamento da área para que a empresa responsável deslocasse um de seus funcionários habilitado a sanar o vazamento, para o local, no caso, o engenheiro citado. Sendo que não houve nenhum risco para o meio ambiente ou para o tráfego de veículos na rodovia, devido a tratar-se apenas de ar comprimido odorizador.

Esteve no local: Defesa Civil Estadual – Ten PM Vinícius Ch CODEC;  
Corpo de Bombeiro Tijucas;  
Nelson Carvalho – engenheiro da Empreiteira responsável.

Florianópolis, 09 de Junho de 2000.

Sidney Carlos Pacheco  
Diretor Defesa Civil

Referência - COPOM;  
Polícia Militar Tijucas;  
Nelson Carvalho – engenheiro da empreiteira responsável pela obra;  
Ten PM Vinícius Ch CODEC.