

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 11.607.006/0001-48

Telefone: (48) 3263-0276

Endereço: Avenida Hercílio Luz, 165 - Centro

CEP: 88200-000 - Tijucas

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021

Processo Adm.: 6/2021

Data do Processo: 10/02/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 6/2021
b) **Nr. Licitação:** 3/2021 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 22/02/2021
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de câmara fria para armazenagem das vacinas COVID - 19 estes equipamentos serão necessários para a conservação das vacinas, para manter a qualidade e eficácia do produto. Serão destinados para quatro Unidades de Saúde, dos bairros: Praça, Centro, Areias e Vigilância Sanitária, do Fundo Municipal de Saúde do município de Tijucas/SC.*

Participante: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Percentual %	Valor Total
1	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS. GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA - De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusível de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperatura mínima e máxima atingidas, ajustes dos parâmetros, sistemas de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação</p>	4,000	UND	11.500,00	46.000,00

Tijucas, 24 de Fevereiro de 2021

.....
Prefeito.....
Secretario

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 11.607.006/0001-48**Telefone:** (48) 3263-0276**Endereço:** Avenida Hercílio Luz, 165 - Centro**CEP:** 88200-000 - Tijucas**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 3/2021****Processo Adm.:** 6/2021**Data do Processo:** 10/02/2021

brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.

ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, apresentadas no display de processos.

SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24 HORAS - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.

CAPACIDADE INTERNA - 420 LITROS.

FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS.

GARANTIA - 12 meses.

Total do Participante: 46.000,00**Total Geral:** 46.000,00

Tijucas, 24 de Fevereiro de 2021

.....
Prefeito.....
Secretario